



СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»

Г.Л. Тарасова

протокол № 2 от «31» 08 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»

О.Ю. Кириллова

приказ № 211 от «31» 07 2012 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОД САРАТОВ

1. Все образовательные учреждения перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители Госпожнадзора.
2. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
3. Дороги, проезды и подъезды к наружным пожарным водосточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.
5. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
6. Разжигание костров, сжигание мусора на территории не допускается.
7. В многоэтажных зданиях образовательных учреждений классы детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.
8. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
9. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
10. В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках (клетках) и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки.
110. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
12. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры, холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые постоянно должны находиться в исправном состоянии.
13. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запираеть только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
14. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
15. Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.
16. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам, архивы, голубятни).

17. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

18. В зданиях образовательных учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

19. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легко снимаемыми щитами на высоту не более 2,5м от уровня земли.

20. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов горючими газами и кислородом, и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах не допускается.

21. В зданиях образовательных учреждений

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- обертывать электрические лампочки бумагой, материей и другими горючими материалами;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п.

с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть оргтехнику, электроприборы.

20. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из не горючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

21. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя учреждения. Эти работы должны проводиться согласно требованиям "Правил пожарной безопасности".

22. Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника образовательного учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

23. Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

24. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты и другие работники образовательного учреждения должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

Разработал:

заместитель директора по АХР

Потапова С.Ю.